

NOTA: LA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SE UBICARÁ A 1.0 m DE PROFUNDIDAD DESDE LA RASANTE Y A 1.0m DESDE EL BORDILLO. LA INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS SE UBICA A UN NIVEL SUPERIOR DE LA RED DE AGUA POTABLE. LA RED ACTUAL DE ALCANTARILLADO SANITARIOSE UBICA A UN NIVEL INFERIOR DE LA RED DE AGUA POTABLE. SE RECOMIENDA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y POSTERIORMENTE LA RED DE AVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.

S I M B O L O G Í A

RED PVC AGUA POTABLE PROPUESTA

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROPUESTO

RED ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE

RED ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE

VC

VALVULA DE COMPUERTA

BF

BOCA DE FUEGO

PREDIO

TANQUE ELEVADO

POZO DE AGUA

TEE PVC

CODO 90° PVC

TAPÓN PVC

REDUCCIÓN PVC

CRUZ PVC

CODO 45° PVC

